



GMINA GRABOWIEC
22-425 Grabowiec ul. Rynek 3
tel./fax. 84-651-24-74
NIP 9222942983 REGON 950368492

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZNAK: ZP/18/2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Grabowcu.

Grabowiec, dnia 21 września 2020 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grabowiec

ul. Rynek 3

22-425 Grabowiec

NIP 922-294-29-83

REGON 950368492

tel. 84 651 24 74

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonie systemu centralnego ogrzewania w remizie OSP w Grabowcu.

Na system centralnego ogrzewania składa się:

- Kocioł grzewczy wolnostojący, na pelet, 29-kw z podajnikiem – 1 komplet,
- Podgrzewacz wody (bojler), 120 dm³ – 1 komplet,
- Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5 m³/h, króćce przyłączeniowe Dn1” (25 mm) – 3 sztuki,
- Grzejnik stalowy płytowy (wysokość 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długość 1400 mm, typ C 11, V 11, 1-płytowy – 6 sztuk,
- Grzejnik stalowy, 1-płytowy, wysokość 600 mm, długość 400 mm – 1 sztuka,
- Grzejnik stalowy płytowy (wysokość 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długość 1200 mm, typ C 22, V 22, 2-płytowy – 1 sztuka,
- Grzejnik stalowy płytowy (wysokość 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długość 1800 mm, typ C 22, V 22, 2-płytowy – 7 sztuki,
- Grzejnik stalowy płytowy (wysokość 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długość 1000 mm, typ C 22, V 22, 2-płytowy – 4 sztuki,
- Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn28 mm – ok 57 m,
- Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn18 mm – ok 24 m,
- Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn15 mm – ok 118 m.
- Zawory grzejnikowe, Dn15 mm – 19 sztuk,
- Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi15 mm, 1 sztuka,

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły – 5 sztuk,
- Uzupełnienia ścian i zamurowania otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo – wapiennej.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia bezpośrednio po podpisaniu umowy sukcesywnie do 30 listopada 2020 r.
2. Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po odbiorze prac w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

V. Informacje dotyczące odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub
2. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu ofertowym lub
3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
3. Oferta musi zawierać:
 - 1) Pełną nazwę Wykonawcy,
 - 2) Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP,
 - 3) Cenę oferty przedstawionej, jako wartość brutto przedmiotu zamówienia. Cena winna być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 - 4) Cena winna obejmować wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca przy wykonywaniu ogrzewania w remizie OSP w Grabowcu..
 - 5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczętkami imiennymi.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres **zp@grabowiec.pl** w terminie do dnia **28 września 2020 r.**, do godziny **13⁰⁰**.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

VIII. Ocena ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto za wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Grabowcu.

IX. Pozostałe informacje

1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Daniel Bednarczuk – młodszy referent ds. inwestycji, infrastruktury i zamówień publicznych, zp@grabowiec.pl, 84 651 24 74
2. Zamawiający informuje, że:
 - o niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - o niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
 - o Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
 - o Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.
 - o Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

X. Załączniki

1. Formularz ofertowy;
2. Projekt umowy;

WÓJT
Bartosz Popek