



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W HRUBIESZOWIE

Hrubieszów, dnia 26 października 2023 r.

22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK 6
tel. 84 696 50-10; 84 696 41-51,
fax 84 696 32-00
e-mail: psse.hrubieszow@sanepid.gov.pl

ONS.HK 903.1.166.2023

Wójt Gminy Grabowiec

Dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje, że w dniu 26 października 2023 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka, gm. Trzeszczany, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Drogojówka, Majdan Wielki oraz Ornatowice, Skibice, Kol. Szystowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie po zapoznaniu się z wynikami badań mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej do badania w dniu 24.10.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka stwierdza:

- liczba bakterii grupy coli w jtk w 100ml wody – >80 [79;130],
- liczba Escherichia coli w jtk w 100ml wody – 1[0;6],
- liczba enterokoków kałowych w jtk w 100ml wody – 2[0;9],

Co narusza § 3 ust. 3, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U z 2017 r., poz. 2294) i stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Należy podjąć działania naprawcze:

- podjęcie właściwych działań naprawczych w celu uzyskania pozytywnych mikrobiologicznych wyników badań wody,
- zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z wody do spożycia o właściwej jakości zdrowotnej, zapewniając zastępcze źródło wody do spożycia przez ludzi,
- poinformowanie wszystkich konsumentów, że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i kąpieli.

jednocześnie zezwala na:

- utrzymywanie wodociągu w eksploatacji jedynie w celu dokonania działań naprawczych oraz umożliwienia konsumentom korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Powyzsza informacja obowiazuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Hrubieszowie
mgr Ewa Krasnopolska